



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Λευτέρης
Ασημακόπουλος
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 969023
Fax: 2610 997349
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
url: www.upatras.gr/el/node/5550

Πάτρα, 02/11/2018

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2515/6760/35438

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επί της της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 2338/6151/33142/18-10-2018, που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων έτους 2019 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού».

Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτοκόλλου Π.Π. 35057/31/10/2018 εγγράφου του οικονομικού φορέα «ΦΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παραθέτουμε τα κάτωθι:

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Σχετικά με τον διαγωνισμό που προκηρύχτηκε στις 18/10/2018 με αριθμ. πρωτοκ. 2238/6151/3142, με θέμα την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων έτους 2019 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού», θα θέλαμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Στην τεχνική περιγραφή, δεν αναφέρονται οι κλάσεις των φίλτρων και συγκεκριμένα για τους αύζοντες αριθμούς 9,13 & 14.

Σύμφωνα με τον περσινό διαγωνισμό προμήθειας των υλικών που είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία μας τα φίλτρα που είχαμε προσφέρει κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας ήταν :

Για τα φίλτρα με A/A 9: Κλάσης G3,

Για τα φίλτρα με A/A 13: Κλάσης F8 &

Για τα φίλτρα με A/A 14: Κλάσης G3

Θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί εάν ισχύουν οι ίδιες κλάσεις για την προμήθεια των ανωτέρω φίλτρων.

Επίσης, θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί εάν τα φίλτρα με A/A 9 θα είναι Z-LINE με μεταλλικό πλαίσιο & πλέγμα.

2. Για τον A/A 7 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-422 ΣΕ 3 ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 50 Kg), ενημερωθήκαμε από δύο προμηθευτές μας ότι έχει καταργηθεί και δεν διατίθεται πλέον στην αγορά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα πρόφιλτρα για τα πειραματόζωα (α/α 9 και 14) θα είναι κλάσης G3.

Τα σακόφιλτρα για τα πειραματόζωα (α/α 13) θα είναι κλάσης F8.

Τα φίλτρα με α/α 9 θα είναι με μεταλλικό πλαίσιο και πλέγμα.

Ψυκτικό υγρό R-422 υπάρχει ακόμα στην αγορά.

Ο ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ